



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПРОКУРАТУРА
ЗАЙГРАЕВСКОГО
РАЙОНА
671310, с. ЗАЙГРАЕВО,
ул. ЛЕНИНА, 12

28 .02.2020 19-85В-2020

Директору муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Зайграевский
центр детского и юношеского
творчества»

Поповой М.П.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Зайграевского района с участием специалистов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия проведена проверка исполнения законодательства муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Зайграевский центр детского и юношеского творчества» (далее – учреждение).

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 утверждены СанПин 2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее – СанПин 2.4.4.3172-14).

В соответствии с п. 6.2 СанПин 2.4.4.3172-14 в помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам:

- в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством и естественнонаучной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории - 20 - 22 °С;

- в вестибюле, гардеробе - 18 - 22 °С;

- в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством - 17 - 20 °С.

В нарушение требований СанПин учреждением не обеспечиваются параметры температуры воздуха в кабинетах.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 1415 от 14.02.2020 в кабинете №1 «Интеллект клуб» температура воздуха в момент проведения замера составила 17,4° С, в кабинете №2 дошкольной группы - 17,3° С.

Пунктом 6.3 СанПин 2.4.4.3172-14 определено, что в помещениях организации дополнительного образования относительная влажность должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/с.

Вопреки установленным требованиям СанПин относительная влажность воздуха в учебных помещениях учреждения не соответствует нормам.

Так, в кабинете №6 Изостудии измеренная относительная влажность воздуха составила 26,6 %, в кабинете-студии «Зеркало» 23,7%, в умывальной 20, %. При этом допустимая относительная влажность воздуха составляет 40-60 %.

Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных измерений органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» температура воздуха в следующих кабинетах учреждения не соответствует нормативным величинам: кабинет № 1 «Интеллект – клуб», кабинет №2 дошкольной группы, кабинет-студия «Зеркало», умывальная на 1 этаже, шлюз перед умывальной на 1 этаже.

Кроме того, относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам в кабинетах «Умелые ручки» и «Колорит», умывальной, а также на лестничной площадке между 1 и 2 этажами.

Из анализа ограждающих конструкций здания проведенного обязательного энергетического обследования учреждения следует, что через наружные ограждающие конструкции происходит утечка тепла. Для здания 1956 года постройки эффективным способом снижения потребления тепловой энергии является замена деревянных окон на окна из ПВХ.

Выявленные в ходе проверки нарушения требования санитарно-эпидемиологического законодательства недопустимы, поскольку подвергают опасности здоровье воспитанников и работников учреждения.

При нахождении детей в помещениях, не отвечающих гигиеническим требованиям по параметрам микроклимата, увеличивается риск возникновения и распространения среди детей заболеваний органов дыхания, острых респираторных вирусных инфекций и т.д.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять меры по устранению нарушений закона.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. Известить о времени и месте рассмотрения представления.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в установленный законом срок.

Прокурор района
старший советник юстиции

А.Б. Анандаев